汕尾德昌电子有限公司
排放口出水铜含量检测记录表

RN:CPS-0418-7 A

日期	达标排放标准<0.5mg/L	检测结果mg/L	检查人	备注
20180105	<0.5	0.024	10675	
20180112	<0.5	0	10675	
20180119	<0.5	0.038	10675	
20180126	<0.5	0.126	10675	
20180202	<0.5	0.18	10675	
20180224	<0.5	0	10675	
20180302	<0.5	0.212	10675	
20180309	<0.5	0.024	10675	
20180316	<0.5	0	10675	
20180323	<0.5	0.125	10675	
20180330	<0.5	0.214	10675	
20180413	<0.5	0.05	10675	
20180420	<0.5	0.102	10675	
20180427	<0.5	0.148	10675	
20180504	<0.5	0.078	10675	
20180511	<0.5	0.112	10675	
20180518	<0.5	0.233	10675	
20180525	<0.5	0.052	10675	
20180602	<0.5	0	10675	
20180608	<0.5	0.058	10675	
20180615	<0.5	0.125	10675	

注：检查频率 1次/周